



TEATRO JOVELLANOS

Ocio — Teatros / Cines / Salas de conciertos



📍 Calle

Paseo Begoña, 11, 33201
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

☎ Contacto

Tlfno 985 182 929

<http://www.teatrojovellanos.com>

📅 Creado por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 04/01/2019



Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

Es el teatro municipal de la ciudad de Gijón. Se encuentra situado en pleno centro de la ciudad, en el paseo de Begoña que es de acceso peatonal. Se distingue por su fachada y el nombre del teatro en letras grandes en la parte de arriba. Los usuarios de silla de ruedas disponen de cinco plazas reservadas en la planta baja, donde también se encuentran los aseos.

Entrada



Acceso: Con resalte, plano inclinado / rampa

Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable de forma autónoma

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Zona de atención al público

✓ Mostrador de atención al público



✓ Próximo a la entrada

Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera

Datos de la escalera


Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 14

✓ Pasamanos

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando

Servicios y equipamientos

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: No

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Visual, auditiva, cognitiva, física

Bucle de inducción magnética: Sí

Datos: Portátil

- ✓ Vídeos / películas con subtítulo
- ✓ Vídeos / películas / visitas con audiodescripción
- ✓ Audioguías
 - ✓ Fácil de utilizar y contenidos comprensibles
- ✓ Personal de atención al público

Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

- ✓ Plazas / Asientos reservados

Plazas / Asientos reservados

- ✓ Plazas usuarios de silla de ruedas

Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí